



**МЧС РОССИИ**

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 129, тел. 8 (4242) 72-36-63

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОХИНСКОГО РАЙОНА  
УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
694494, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, тел/факс 8 (42437) 2-24-58,  
адрес электронной почты [tond\\_okha@mail.ru](mailto:tond_okha@mail.ru)

Сахалинская область, город Оха  
(место составления акта)

«11» апреля 2016 г.  
(дата составления акта)

17 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№- 16**

**По адресу/адресам:** Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 31А  
(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения главного государственного инспектора Охинского района по пожарному надзору Варлашина Максима Алексеевича № - 16 от «04» апреля 2016 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя)  
(заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

**была проведена плановая, выездная проверка в отношении:** Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 г. Охи «Солнышко», осуществляющего деятельность по адресу: Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 31А.  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

«    »   20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

«    »   20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

**Общая продолжительность проверки:** 1 день / 2 часа  
(рабочих дней / часов)

**Акт составлен:** Территориальным отделом надзорной деятельности Охинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области.  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:**  
(заполняется при проведении выездной проверки)

11.04.2016 г. в 15 ч. 00 мин. Заведующая МБДОУ детский сад № 2 г. Охи «Солнышко» Юнусова  
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) подпись, дата, время)

Ольга Владимировна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора Охинского района по пожарному надзору Кучеров Алексей Анатольевич  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку);  
в случае привлечение к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются) должности

экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ детский сад №2 г. Охи «Солнышко»  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

Юнусова Ольга Владимировна

*ОЮ*

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя.

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки членов саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

• нарушений не выявлено:

Здание детского сада образовательного функционального назначения представляет собой одно двухэтажное строение крыша плоская, покрыта рубероидом, железобетонные плиты, второй степени огнестойкости, освещение электрическое, отопление центральное водяное. По классу функциональной пожарной опасности, согласно его назначения, относится к Ф 1.1. Горючая среда отсутствует. Источниками возможного загорания являются электрические плиты, персональная оргтехника, а также другое бытовое электрооборудование. На объекте защиты создана система обеспечения пожарной безопасности, включающая в себя систему предотвращения пожара - исключение условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников загорания, систему противопожарной защиты - надежность и устойчивость к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и содержащая комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. А именно: разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и

пожароопасного участка, приказом (инструкцией) установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный режим, проводится противопожарный инструктаж. Разработаны планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара согласно ГОСТ 12.2.143-2002. Объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) в соответствии с НПБ 88-2001, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПТ и АУПС» и Сводом правил «Системы противопожарной защиты» СП 5.13130.2009. Установлена система обнаружения пожара (установка и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей и в соответствии с НПБ 104-03. Объект укомплектован первичными средствами пожаротушения, а именно огнетушителями. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения соблюдается в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочного решения здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения (огнетушителей) ведется в специальном журнале. Огнетушители пронумерованы. Располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений, на высоте не более 1,5 метра. Эксплуатируемые пути и выходы обеспечены знаками пожарной безопасности, согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001. Не допускается применение горючих материалов для отделки, облицовки стен на путях эвакуации. Для обеспечения безопасной эвакуации людей обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы. Не допускается загромождение эвакуационных путей и выходов. Монтаж и эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. Руководитель учреждения и иные должностные лица обучены мерам пожарной безопасности в системе пожарно-технического минимума. Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



А.А. Кучеров

