

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
к новому 2014 – 2015 учебному году

(по письму управления образования муниципального образования
городской округ «Охинский» от 09 июня 2014 года № 2426)

№ п/п	Наличие предписания	Наименование мероприятий, указанных в предписании	Выполнение
1.	Предписание Территориального отдела надзорной деятельности Охинского района УНД ГУ МЧС России по Сахалинской области от 12 мая 2014 года № 31/1/19 «Об устранении нарушений требований безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара».	1) Оборудовать учреждение знаками пожарной безопасности, размещенными на путях эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности в соответствии с пунктом 6.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методики испытания» (статья 53 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 33 ППР в Российской Федерации) – не все знаки в учреждении соответствуют требованиям; 2) Пищеблок, помещения производственного и технического назначения (мастерские, прачечную, кладовую), а также складские помещения, выделить противопожарными перегородками (преградами) не ниже 1-го типа, то есть противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не менее EI 60 (часть 3 статьи 4, Таблица 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.4.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») – не все двери соответствуют требованиям.	Срок устранения нарушений – до 15 июля 2014 года. Предписание не выполнено. Принятые меры по устранению нарушений: 1) Найдены потенциальные подрядчики (поставщики), определена минимальная сумма затрат, необходимая для выполнения предписания; 2) Направлено ходатайство в управление образования муниципального образования городской округ «Охинский» от 03 июня 2014 года исх. № 437 о выделении дополнительных средств (финансирования), не запланированных в плане финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи на 2014 год в сумме 108 350,00 рублей.