



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85
E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Территориальный отдел надзорной деятельности Охинского района УНД и ПР
694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, тел. 8 (42437)3-24-58, E-mail: tond_okha@mail.ru

**Предписание № 14/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ТО НД Охинского района № 14
(наименование органа ГПН)

от «03» июля 2018 года Храмов Владимира Валерьевича
ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 40 мин. «09» июля 2018 г. по 11 ч. 40 мин. «09» июля 2018 г. проведена плановая выездная проверка: Заместителем главного государственного инспектора Охинского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Храмовым Владимиром Валерьевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Здания и помещения Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи, расположенных по адресу: 694490 Сахалинская область г. Оха, ул. Ленина, 31 А.

совместно с: Заведующим Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи Юнусовой Ольгой Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи				
1.	1. В группе «Одуванчики» объекта защиты над дверями, ведущих к	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3	05.08.2019 г.	

	запасным эвакуационным выходам, табло «Выход» не соответствует требованиям.	<i>Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</i>		
1.	2. На путях эвакуации ведущих из помещения коридора (согласно технического паспорта помещение № 45) второго этажа в лестничную клетку (согласно технического паспорта помещение № 33) объекта защиты, отсутствует дверь с препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	<i>п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».</i>	05.08.2019 г.	
1.	3. В группе «Ромашка» объекта защиты над дверями, ведущих к запасным эвакуационным выходам, табло «Выход» не соответствует требованиям.	<i>ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</i>	05.08.2019 г.	
1.	4. В группе «Подсолнушки» объекта защиты над дверями, ведущих к запасным эвакуационным выходам, табло «Выход» не соответствует требованиям.	<i>ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</i>	05.08.2019 г.	
1.	5. В группе «Непоседы» объекта защиты над дверями, ведущих к запасным эвакуационным выходам, табло «Выход» не соответствует требованиям.	<i>ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</i>	05.08.2019 г.	
1.	6. Помещение приемной группы «Василек» не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	<i>п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме». ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 11.07.2008 г.</i>	05.08.2019 г.	

